



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ММ06.Н00278

Срок действия с 28.08.2013 по 27.08.2016

№ 0862629

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11ММ06.000 «ГЛОБАЛ СТАНДАРТ». 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 28, стр. 1, тел. (499)753-01-54, факс (499)753-01-54, E-mail info@gstandard.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Подстанции трансформаторные комплектные модульные типа MRw на номинальное напряжение 6/0,4 и 10/0,4 кВ, номинальный ток до 4000 А. ТУ 3412-007-86031381-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 1200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ** ГОСТ 14695-80 (Пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32), ГОСТ 1516.3-96 (П. 4.14)

код ТН ВЭД России:

8537 20 910 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Брянский электротехнический завод». Адрес: 241004, Россия, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45а. Телефон +7(4832) 75-76-56, факс +7(4832) 75-76-56.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Брянский электротехнический завод». ОКПО: 86031381. Адрес: 241004, Россия, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45а. Телефон +7(4832) 75-76-56, факс +7(4832) 75-76-56.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 09-2013-004 от 28.08.2013 г. Испытательный центр ООО «Астория», рег. № РОСС RU.0001.21МЭ68 от 28.10.2011, адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, оф. 3.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Барышников А.В.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Вилков А.Н.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации